

## Badanie wody basenowej 21.07.2023

Wyniki badań wody basenowej z dnia 21.07.2023 r.

Basen rekreacyjny podwyższony chlor wolny -zastosowano dodatkowe płukanie filtrów w celu zmniejszenia zawartości chloru.

Reszta wyników z niecek basenowych i z dopływu są prawidłowe.